



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

664003, г.Иркутск, ул.Красноармейская 15, тел.доверия 8 (3952) 39-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

664003, г.Иркутск, ул.Красноармейская 15, тел. 25-79-98, тел.доверия 8 (3952) 39-99-99,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району

666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск-11, ул. Энтузиастов 31,

тел. 6-29-42, E-mail: uigpn2004@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Усть-Илимск

(место составления акта)

«19» февраля 2021 г.

(дата составления акта)

14 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 36**

В периоды с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут «04» февраля 2021 года по адресу: 666682,
Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 56

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Усть-Илимска и Усть-
Илимского района по пожарному надзору Никитченко И.В. от 26.01.2021 года № 36

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О., должность руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

юридического лица – ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СО-
ЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
Г.УСТЬ-ИЛИМСКА И УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА"

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(дней/часов)

Акт составлен: государственным инспектором по пожарному надзору г. Усть- Илимска, Усть-
Илимского и Нижнеилимского районов Дороховой Натальей Юрьевной

(наименование органа государственного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении
выездной проверки): директор Городецкая Галина Семеновна, 26.01.2021 года лично.

(Ф.И.О.)

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор по пожарному надзору г. Усть-
Илимска, Усть-Илимского и Нижнеилимского районов Дорохова Наталья Юрьевна

(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов,
экспертных организаций указывается (Ф.И.О., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций))

Государственный инспектор по пожарному надзору _____

При проведении проверки присутствовали: директор Городецкая Галина Семеновна, ответственный за ПБ Мовчан Анастасия Васильевна (приказ № 107 от 19.08.2019 года).

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика здания: Юридическим лицом эксплуатируется двухэтажное жилое крупнопанельное здание, общей площадью 1626,7 кв.м., с наличием подвала. По функциональному назначению относится к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1, предусмотрено для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, объект защиты относится к объекту с массовым пребыванием людей. По СНиП 21-01-97* классифицируется, как II степени огнестойкости. Несущие, ограждающие конструкции и внутренние перегородки междуэтажные перекрытия выполнены из железобетонных плит. Кровля здания скатная из профилированного листа по металлическим профилям. Отопление центральное водяное, освещение – электрическое, электропроводка здания скрытая. На первом этаже имеется 4 эвакуационных и 9 запасных выходов. На втором этаже имеется 6 выходов из помещений на лоджии и 2 выхода на улицу по металлической лестнице. В здании предусмотрено 14 эвакуационных выходов из здания наружу. Здание введено в эксплуатацию в 1986 году. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом с наличием 11 пожарных кранов, оборудованных рукавами и стволами. Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушители). С наружной стороны здания имеется две маршевые металлические лестницы, испытания которой проводились в 2020 году, испытания ограждения кровли проводились в октябре 2016 года. По периметру территории установлено металлическое ограждение высотой 2 метра 30 см и протяженностью 515 метров. Ограждение территории имеет две калитки: со стороны ТЦ «О'Кей» и центральная калитка со стороны ул. 40 лет Победы. Также имеется двое ворот: пожарные ворота со стороны улицы Дружбы Народов д.54 и центральные ворота со стороны улицы 40 лет Победы. Здание оборудовано АПС (ввод в эксплуатацию 2004 г.), последняя проверка работоспособности – февраль 2021 года. Режим работы – круглосуточно. На территории имеется 1 пожарный гидрант, обеспечивающий защиту здания в случае возникновения пожара.


Выявлены нарушения обязательных требований, или требований установленных муниципальными правовыми актами:


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Ответственное лицо, допустившее нарушение
1	2		3
1	Допускается эксплуатация автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей и управления эвакуацией при пожаре, без разработанной в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности, проектной и исполнительной документации. (проект, договор монта-	<u>Основание: ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях ПБ» Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» ст. 54 Правил Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной</u>	ОГБСО "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ Г.УСТЬ-ИЛИМСКА И УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА"

	<p>жа, акт ввода в эксплуатацию АУПС и СОУЭ)</p>	<p>безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>	
--	--	---	--

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Государственный инспектор по пожарному надзору 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение главного государственного инспектора г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района по пожарному надзору Никитченко И.В. от 26.01.2021 года № 36;
2. Выписка из ЕГРЮЛ от 26.01.2021 года;
3. Копии учредительных документов;
4. Акт технического освидетельствования АУПС и СОУЭ от 16.02.2021 года;
5. Копии документов о состоянии пожарной безопасности объектов;
6. Декларация пожарной безопасности;
7. Копия акта выполненных работ по оборудованию дверей приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах;
8. Инструктаж.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Усть-Илимска,
Усть-Илимского и Нижнеилимского районов по пожарному надзору

Дорохова Наталья Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» февраля 2021 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ОГБСО "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕ
ТЯМ Г.УСТЬ-ИЛИМСКА И УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА"

Городецкая Галина Семеновна

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» февраля 2021 г.

Г. Городецкая
Т.Д.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица
лиц) проводивших проверку)

Государственный инспектор по пожарному надзору _____

Т.Д.