



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

664003, г.Иркутск, ул.Красноармейская 15, тел.доверия 8 (3952) 39-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

664003, г.Иркутск, ул.Красноармейская 15, тел. 25-79-98, тел.доверия 8 (3952) 39-99-99,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по г. Усть-Илимску, Усть-Илимскому и Нижнеилимскому районам

666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск-11, до востр.,

тел. 6-29-42, E-mail: uigpn2004@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Усть-Илимск

(место составления акта)

«18» декабря 2019 г.

(дата составления акта)

16 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 169**

В периоды с 15 часов 00 минут до 17 часов 20 минут «04» декабря 2019 года; с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут «18» декабря 2019 г., по адресу: 666682, Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Дружбы Народов, 56.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района по пожарному надзору Никитченко И.В. от 29.11.2019 года № 169

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О., должность руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

юридического лица – ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ Г.УСТЬ-ИЛИМСКА И УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА" (ОГБУСО "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ Г. УСТЬ-ИЛИМСКА И УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА").

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

(дней/часов)

Акт составлен: государственным инспектором г. Усть-Илимска, Усть-Илимского и Нижнеилимского районов по пожарному надзору Кабаргиной Екатериной Анатольевной.

(наименование органа государственного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки): директор ОГБУСО "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ Г. УСТЬ-ИЛИМСКА И УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА" – Городецкая Галина Семеновна.

(Ф.И.О.)

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор г. Усть-Илимска, Усть-Илимского и Нижнеилимского районов по пожарному надзору Кабаргина Екатерина Анатольевна.

(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (Ф.И.О., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций))

При проведении проверки присутствовали: специалист по охране труда ОГБУСО "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ Г. УСТЬ-ИЛИМСКА И УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА" – Мовчан Анастасия Васильевна.

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика объекта:

Объект расположен по адресу проспект Дружбы Народов д.56, в двухэтажном крупнопанельном железобетонном здании. По периметру территории установлено металлическое ограждение высотой 2 метра 30 см и протяженностью 515 метров. Ограждение территории имеет две калитки: со стороны ТЦ «О'Кей» и центральная калитка со стороны ул. 40 лет Победы. Также имеется двое ворот: пожарные ворота со стороны улицы Дружбы Народов д.54 и центральные ворота со стороны улицы 40 лет Победы. Класс функционального назначения здания Ф 1.1.

На первом этаже имеется 4 эвакуационных и 9 запасных выходов. На втором этаже имеется 6 выходов из помещений на лоджии и 2 выхода на улицу по металлической лестнице.

В здании имеется подвал. Подвал имеет три входа (не проходные).

Площадь прилегаемой территории 9712 кв.м., из них площадь здания 2686,6 кв.м., протяженность периметра 515 метров.

Основной вид деятельности: профилактика безнадзорности и беспризорности, обеспечение временного проживания, оказания социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних

Режим работы: Круглосуточно

В дневное время (будний день): 140 чел. (64 чел. сотрудников, 60 чел. воспитанников, круглосуточного пребывания, 16 чел. воспитанников дневного пребывания).

Режим работы с 09.00-18.00 часов в понедельник, с 09.00-17.00 часов вторник-пятница

В ночное время: 67 чел. (7 чел. сотрудников, 60 чел. воспитанников круглосуточного пребывания)

В дневное время, в выходной день: 76 чел. (16 чел. сотрудников, 60 человек воспитанников круглосуточного пребывания)

На момент проверки для здания разработаны планы эвакуации при пожаре, имеется приказ о назначении ответственного за ПБ объекта; имеется инструкция действий персонала при возникновении пожара. Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушители) Проверка внутреннего водопровода проводится дважды в год, с составлением соответствующих актов. Здание оборудовано АПС (ввод в эксплуатацию 2004 г.), последняя проверка работоспособности – 26.11.2019 г. Двери основных и запасных выходов оборудованы легко отпирающимися засовами.

Выявлены нарушения обязательных требований, или требований установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Ответственное лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1	На объекте допускается эксплуатация автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей и управления эвакуацией при	Основание: ст. 1, 4, 6, 151 ФЗ № 123 от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" пункт 61 Руководитель орга-	

пожаре, не отвечающей требованиям нормативных документов (акт проверки технического состояния автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре от 16.12.2019 г. № 6).

низации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Нормы пожарной безопасности НПБ 75-98 "Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний"

ППКП - это устройство, предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей (ПИ), обеспечения электропитанием активных (токопотребляющих) ПИ, выдачи информации на световые, звуковые оповещатели и пульта централизованного наблюдения, а также формирования стартового импульса запуска ППУ. Обеспечение электроэнергией активных ПИ и прием сигналов от ПИ осуществляется посредством одной или нескольких соединительных линий между ПИ и ППКП.

Пункт 9.1.2. ППКП должны обеспечивать регистрацию и отображение извещений одним из следующих способов: световой индикацией; световой индикацией и звуковым оповещением.

Допускается дополнительное отображение извещений цифropечатающим устройством или на дисплее.

Пункт 9.2. Требования надежности 9.2.5. Средний срок службы, лет, не менее - 10. Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний

НПБ 58-97 Адресная система пожарной сигнализации (АСПС) - совокупность технических средств пожарной сигнализации, предназначенных (в случае возникновения пожара) для автоматического или ручного включения сигнала "Пожар" на адресном приемно-контрольном приборе посред-

ОГБУСО
"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ Г. УСТЬ-ИЛИМСКА И УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА"

		<p>ством автоматических или ручных адресных пожарных извещателей защищаемых помещений.</p> <p>4. Общие технические требования. АСПС должна соответствовать требованиям настоящих норм и технических условий на конкретную АСПС, введенных в установленном порядке и согласованных с ГПС.</p> <p>4.5.18. Срок службы АСПС должен быть не менее 10 лет.</p>	
--	--	---	--

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Кабаргина

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение главного государственного инспектора г. Усть-Илимска, Усть-Илимского и Нижнеилимского районов по пожарному надзору Никитченко И.В. от 29.11.2019 года № 169.
2. Выписка ЕГРЮЛ.

Подпись лица проводившего проверку:

Государственный инспектор г. Усть-Илимска,
Усть-Илимского и Нижнеилимского районов по пожарному надзору
Кабаргина Екатерина Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» декабря 2019 г.

М.Л.П.*

Кабаргина

(подпись)

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Директор ОГБУСО "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ Г. УСТЬ-ИЛИМСКА
И УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА" –

Городецкая Галина Семеновна

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» декабря 2019 г.



Городецкая

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица лиц проводивших проверку)