



КНМ 38210061000201079782 от 28.09.2021г.

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усть-Илимску,
Усть-Илимскому и Нижнеилимскому районам**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Красноармейская 15, г. Иркутск, 664003, тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-79-49,

E-mail: mailbox@emerkom.intel.ru http:// emerkom.intel.ru

Отдел Надзорной Деятельности и профилактической работы

по г. Усть-Илимску, Усть-Илимскому и Нижнеилимскому районам

местонахождение: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Энтузиастов, 31

почтовый адрес: 666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск-11, до востребования,

тел. 6-29-42, e-mail: UIGPN2004@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 202/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **юридическому лицу – ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТАМ Г.УСТЬ-ИЛИМСКА
И УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА».**

в лице законного представителя юридического лица –
**Директора ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-
Илимска и Усть-Илимского района»
Городецкой Галины Семёновны**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения от " 28 " сентября 2021г., 09 час. 00 мин. N 202
в период с «11» октября 2021 г. по «22» октября 2021 г.
Государственным инспектором г. Усть-Илимска, Усть-Илимского и Нижнеилимско-
го районов по пожарному надзору Калашниковым Александром Васильевичем
органа государственного пожарного надзора)
проведена внеплановая выездная проверка (предписания ГПН № 169/1/1 от
18.12.2019 года) об устранении выявленного нарушения обязательных требований -
в случаях, установленных ч. 1 ст. 95 ФЗ № 248
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель юридического лица
Директор ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска
и Усть-Илимского района» Городецкая Галина Семёновна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьями 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте допускается эксплуатация автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей и управления эвакуацией при пожаре, не отвечающей требованиям нормативных документов	<p>Основание: ст. 1, 4, 6, 151 ФЗ № 123 от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" пункт 54</p> <p>Нормы пожарной безопасности НПБ 75-98 "Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний"</p> <p>ППКП - это устройство, предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей (ПИ), обеспечения электропитанием активных (токопотребляющих) ПИ, выдачи информации на световые, звуковые оповещатели и пульта централизованного наблюдения, а также формирования стартового импульса запуска ППУ. Обеспечение электроэнергией активных ПИ и прием сигналов от ПИ осуществляется посредством одной или нескольких соединительных линий между ПИ и ППКП.</p> <p>Пункт 9.1.2. ППКП должны обеспечивать регистрацию и отображение извещений одним из следующих способов: световой индикацией; световой индикацией и звуковым оповещением.</p> <p>Допускается дополнительное отображение извещений цифropечатающим устрой-</p>	01.07.2022	

		<p>ством или на дисплее.</p> <p>Пункт 9.2. Требования надежности 9.2.5. Средний срок службы, лет, не менее - 10.</p> <p>Системы пожарной сигнализации адресные.</p> <p>Общие технические требования. Методы испытаний</p> <p>НПБ 58-97 Адресная система пожарной сигнализации (АСПС) -совокупность технических средств пожарной сигнализации, предназначенных (в случае возникновения пожара) для автоматического или ручного включения сигнала "Пожар" на адресном приемно-контрольном приборе посредством автоматических или ручных адресных пожарных извещателей защищаемых помещений.</p> <p>Общие технические требования</p> <p>АСПС должна соответствовать требованиям настоящих норм и технических условий на конкретную АСПС, введенных в установленном порядке и согласованных с ГПС.</p> <p>4.5.18. Срок службы АСПС должен быть не более 10 лет.</p>		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор

**г. Усть-Илимска, Усть-Илимского и Нижнеилимского
районов по пожарному надзору**

Калашников Александр Васильевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)




(подпись)

**Директор ОГБУСО «Центр социальной помощи семье
и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»**

Городецкая Галина Семёновна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)